

GMINA CZARNKÓW

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

woj. wielkopolskie

NIP 7632091377

Czarnków, dnia 6 maja 2020 roku

IGROŚ. 271.1.5 .2020

Do Wykonawców pobierających materiały przetargowe

dotyczy postępowania przetargowego Nr IGROŚ.271.1.5.2020

„MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ”

W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wniesionymi w dniu 05.05.2020 roku przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie Nr 1:

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby podłoga sportowa posiadała oznakowanie CE?

Odpowiedź Nr 1:

Podłoga sportowa, jako wyrób budowlany musi posiadać Deklarację Właściwości Użytkowych wraz z oznakowaniem CE wystawioną przez producenta podłogi sportowej.

Pytanie Nr 2:

Czy dla potwierdzenia odpowiedniej jakości produktu Zamawiający będzie wymagał, aby wykładzina posiadała minimum dwa certyfikaty międzynarodowej federacji sportowej?

Odpowiedź Nr 2:

Wymagania w zakresie certyfikacji wykładziny są zawarte w STWiORB – podłoga sportowa. Wymagana jest wykładzina o grubości 7,5 mm, o parametrach nie gorszych niż określono w STWiORB – podłoga sportowa. Zatem dla potwierdzenia odpowiedniej jakości produktu Zamawiający będzie wymagał, aby wykładzina posiadała minimum dwa certyfikaty międzynarodowej federacji sportowej.

BŁ


WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwaścianek