



LEGENDA INSTALACJA ODGROMOWA

| | |
|--|---|
| | Zwód poziomy przewód FeZn Ø8 |
| | Przewód odprowadzający - przewód FeZn Ø8 układany w rurze ochronnej pod warstwą ocieplenia lub na elewacji na uchwytach |
| | Maszt odgromowy |

UWAGI:

- Instalację zaprojektowano w IV poziomie ochrony odgromowej.
- Zwody poziome stanowią przewody FeZn Ø8 mocowane poprzez typowe uchwyty do dachu. Ze zwodami poziomymi połączyć wszystkie metalowe elementy na dachu oraz zwody pionowe chroniące urządzenia.
- Maszty antenowe chronić zwodami izolowanymi mocowanymi do masztów.
- Przewody odprowadzające stanowią przewody FeZn Ø8 układane w rurze ochronnej pod warstwą ocieplenia lub na elewacji na uchwytach

ul.Przestrzenna 48/1
50-533 Wrocław
NIP: 8961466318
tel. 606144656
@arch.agatapeciak@gmail.com

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AGATA PECIAK

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

TEMAT
Przebudowa budynku oświatowego na cel żłobka I przedszkola w Gajewie, gmina Czarnków.

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| INWESTOR GMINA CZARNKÓW | ADRES INWESTYCJI dz. nr 65/2 |
| ul. RYBAKI 3, 64-700 CZARNKÓW | ob. Gajewo |

ELEKTRYKA PROJEKTANT
mgr inż. Piotr Lubiński
upr. 113/DOŚ/08

ELEKTRYKA SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Dominik Gawryluk
upr. DOŚ/0193/PBE/17

| | |
|-------------------|------------------------------|
| BRANŻA ELEKTR. | STADIUM PROJEKT BUDOWLANY |
|-------------------|------------------------------|

PLANSZA
RZUT DACHU - INST. ODGROMOWA

| | |
|------------------|-----------------|
| DATA MAJ 2020 | NR RYS. E-03 |
|------------------|-----------------|

| | |
|---------------|--|
| SKALA 1:50 | |
|---------------|--|

RZUT DACHU