

IGROŚ. 271.1.22.2019

**Do Wykonawców**  
**pobierających materiały przetargowe**

**dotyczy postępowania przetargowego Nr IGROŚ.271.1.22.2019**

**„MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ”**

W związku z zapytaniami do przetargu wniesionymi przez uczestników postępowania Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie nr 13**

Proszę o podanie ilości i typu ogrodzenia do wymiany (brak w przedmiarach).

**Odpowiedź nr 13**

Długość ogrodzenia do wymiany wynika z projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500 (strona nr 25 projektu budowlano-wykonawczego). Jest to odcinek o długości ok. 4 m, zaznaczony zielonym kolorem, pomiędzy elewacją wschodnią budynku nr 5 i istniejącym ogrodzeniem kończącym się na narożniku budynku nr 2. Fragment projektowanego ogrodzenia należy wykonać analogicznie jak ogrodzenie istniejące tj. z siatki stalowej plecionej, z powłoką PCV w zielonym kolorze, o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych zabetonowanych w gruncie.

**Pytanie nr 14**

Proszę o podanie ilości i typów balustrad schodowych i przy pochylni dla niepełnosprawnych (brak w przedmiarach).

**Odpowiedź nr 14**

Balustrady mają być wykonane ze stali nierdzewnej, ilości balustrad należy przyjąć według rysunków z projektu budowlano-wykonawczego (strony nr 113 „Rzut parteru” i nr 145).

**Pytanie nr 15**

Czy wyceniać rolety elektryczne dla okien 012 (brak w przedmiarach)?

**Odpowiedź nr 15**

Należy wycenić wewnętrzne rolety elektryczne dla okien 012 zgodnie z informacją zamieszczoną w projekcie budowlano-wykonawczym na stronie nr 121 „Zestawienie stolarki okiennej”.

BŁ

  
**WÓJT**  
mgr inż. Bolesław Chwaścianek