

Czarnków, dnia 15 maja 2020 roku

IGROŚ. 271.1.5 .2020

**Do Wykonawców**  
**pobierających materiały przetargowe**

**dotyczy postępowania przetargowego Nr IGROŚ.271.1.5.2020**

**„MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ”**

W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wniesionymi w dniu 13.05.2020 roku przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie Nr 5:** W jakiej kategorii, 6, 6A, 7, 7A, należy wykonać instalację sieci LAN i okablowanie dla CCTV ( gniazda RJ45 plus kabel - różne zapisy w różnych dokumentach)?

**Odpowiedź Nr 5:** Należy przyjąć kategorię 6A.

**Pytanie Nr 6:** Czy należy wykonać okablowanie światłowodowe do gniazd odbiorczych w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z rzutami instalacji?

**Odpowiedź Nr 6:** Tak, należy wykonać okablowanie do gniazd odbiorczych.

**Pytanie Nr 7:** Instalację okablowania światłowodowego należy wykonać jako jednomodową czy wielomodową?

**Odpowiedź Nr 7:** Należy wykonać jako wielomodową.

**Pytanie Nr 8:** Do gniazda światłowodowego należy prowadzić 2 czy 4 włókna światłowodowe?

**Odpowiedź Nr 8:** Do gniazda należy prowadzić 4 włókna światłowodowe.

**Pytanie Nr 9:** W gnieździe światłowodowym należy zainstalować 2 czy 4 złącza, LC APC czy SC APC?

**Odpowiedź Nr 9:** Należy zainstalować 4 złącza S.C. APC

**Pytanie Nr 10:** Czy należy dostarczyć kable przyłączeniowe i krosowe światłowodowe? Jeśli tak, to jakie?

**Odpowiedź Nr 10:** Nie (dostarcza firma obsługująca instalację).

**Pytanie Nr 11:**

Czy projektowane przełączniki należy wyposażyć w moduły światłowodowe? Jeśli tak to jakie i ile?

**Odpowiedź Nr 11:** Nie.

**Pytanie Nr 12:**

Czy dla instalacji sieci LAN należy dostarczyć certyfikat 25 letniej gwarancji producenta okablowania?

**Odpowiedź Nr 12:** Tak. Należy dostarczyć certyfikat.

**Pytanie Nr 13:**

Prosimy o podanie parametrów notebooków i ew. akcesoriów, które mają być dostarczone w zadaniu.

**Odpowiedź Nr 13:** Zamówienie publiczne nie obejmuje dostarczenia notebooków i ew. akcesoriów.

**Pytanie Nr 14:**

Czy należy dostarczyć kable przyłączeniowe i krosowe miedziane? Jeśli tak, to jakie i ile?

**Odpowiedź Nr 14:** Nie. Dostarcza firma – dostawca telefonu, internetu i telewizji.

**Pytanie Nr 15:**

Brak sprzętu aktywnego dla projektowanej instalacji światłowodowej FTTH, czy należy dostarczyć, jeśli tak, prosimy o podanie parametrów.

**Odpowiedź Nr 15:** Nie. Dostarcza firma – dostawca telefonu, internetu i telewizji.

**Pytanie Nr 16:**

Czy należy dostarczyć karty zbliżeniowe dla systemu alarmowego? Jeśli tak, to ile?

**Odpowiedź Nr 16:** Nie. Dostarcza serwisant.

**Pytanie Nr 17:**

Jaki uziom należy wykonać, otokowy czy fundamentowy?


**Odpowiedź Nr 17:** Wykonać uziom otokowy.

**Pytanie Nr 18:**

Z jakiego materiału należy wykonać uziom i instalację odgromową, ze stali ocynkowanej czy pomiedziowanej?

**Odpowiedź Nr 18:** Wykonać ze stali ocynkowanej.

BŁ

  
**WÓJT**  
inż. Bolesław Chwoarścianek