

Czarnków, dnia 29 lipca 2020 roku

IGROŚ. 271.1.9.2020

Do Wykonawców
pobierających materiały przetargowe

dotyczy postępowania przetargowego Nr IGROŚ.271.1.9.2020

„Przebudowa budynku oświatowego na cel żłobka i przedszkola w Gajewie, gmina Czarnków”

W związku z zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wniesionymi w dniu 27.07.2020 roku przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie Nr 1:

W dokumentacji projektowej założono trzy centrale wentylacyjne o parametrach:

VTS Vn/Vw=900/750 m³/h P=300 Pa,

VTS Vn/Vw=1000/950 m³/h P=300/500 Pa,

VTS Vn/Vw=1450/1300 m³/h P=300/500 Pa.

Natomiast przedmiar robót zakłada montaż

na parterze: VTS typ WS015s Vn/Vw=900/750 m³/h P=300 Pa - 2 sztuki,

na piętrze: VTS typ WS020s Vn/Vw=1000/950 m³/h P=300/500 Pa - 1 sztuka.

Jakie parametry central wentylacyjnych Wykonawca ma przyjąć do wyceny?

Odpowiedź Nr 1:

Zestawienie central wentylacyjnych:

Parter

1x centrala wentylacyjna N1A/W1A, typ VVS015s firmy VTS, Vn=900 m³/h, Vw=750 m³/h U=230 V, P=0,4 kW, moc nagrzewnicy el. 6,0 kW

1x centrala wentylacyjna N2/W2, typ VVS015s firmy VTS, Vn=1000 m³/h, Vw=950 m³/h U=230 V, P=0,4 kW, moc nagrzewnicy el. 6,0 kW

Piętro

1x centrala wentylacyjna N1B/W1B, typ. VVS020s firmy VTS, Vn=1450 m³/h, Vw=1300 m³/h U=230 V, P=2x0,4 kW, moc nagrzewnicy el. 9,0 kW.

Pytanie Nr 2:

Czy po stronie Wykonawcy jest wyposażenie kuchni, dostawa mebli, szafek do żłobka i przedszkola?

Odpowiedź Nr 2:

Wyposażenie kuchni, dostawa mebli, szafek do żłobka i przedszkola nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

Wyposażenie kuchni żłobka i przedszkola w sprzęty typu meble i szafki będzie realizowane przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu.

Natomiast wyposażenie kuchni żłobka i przedszkola w tzw. „biały montaż” (miski ustępowe, umywalki zlewozmywaki) zgodnie z przedmiarem robót wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

ZASTĘPCA WÓJTA

GMINY CZARNKÓW

/-/ Monika Piotrowska

BŁ