

**GMINA CZARNKÓW**

64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3

woj. wielkopolskie

NIP 7632091377

Czarnków, dnia 24 stycznia 2020 roku

IGROŚ. 271.1.22.2019

**Do Wykonawców  
pobierających materiały przetargowe**

**dotyczy postępowania przetargowego Nr IGROŚ.271.1.22.2019  
„MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWĄ SALI  
GIMNASTYCZNEJ”**

W związku z zapytaniami do przetargu wniesionymi przez uczestników postępowania Zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie Nr 23**

W nawiązaniu do udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień [zapytanie nr 1] z dnia 07.01.2020r., informujemy, że są one niezgodne z aktualnie obowiązującym stanem prawnym nakazującym od 2020 roku przestrzeganie dyrektywy ECODESIGN, co może powodować trudności z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Prosimy o uaktualnienie parametrów projektowych w zakresie kotła pellet do obecnego stanu prawnego.

**Odpowiedź Nr 23**

Dyrektywa Ecodesign weszła w życie 1 stycznia 2020 roku. Oznacza to, że dostępne na rynku będą tylko piece z certyfikatem ekoprojekt. Aby otrzymać certyfikat pod względem emisyjnym, urządzenie grzewcze musi spełnić surowe wymagania dla kotłów 5 klasy, zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012. Dodatkowo ważne są również próg emisji dla tlenków azotu, etykieta energetyczna oraz informacja dotycząca przeciętnej sezonowej sprawności kotła. Zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, kocioł ma być klasy 5.

  
WOJT  
inż. Bolesław Chybiński