

Czarnków, dnia 7 stycznia 2020 roku

IGROŚ. 271.1.22.2019

Do Wykonawców
pobierających materiały przetargowe

dotyczy postępowania przetargowego Nr IGROŚ.271.1.22.2019

„MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ”

W związku z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wniesionym w dniu 03.01.2020 roku przez jednego z uczestników postępowania Zamawiający wyjaśnia:


Pytanie Nr 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby zaprojektowany kocioł pellet drzewny był przebadany w akredytowanej jednostce badawczej na emisję i zużycie prądu oraz **posiadał potwierdzający to certyfikat** akredytowanej jednostki certyfikującej na emisję i prąd na spełnienie wymagań *Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących **ekoprojektu** dla produktów związanych z energią oraz Rozporządzenia Komisji Europejskiej 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dla kotłów na paliwo stałe?*

Odpowiedź Nr 1:

Kocioł na pellet drzewny musi być klasy 5 (niskoemisyjny), parametry kotła mają być zgodne z projektem. Należy przedstawić deklarację zgodności producenta kotła o jego zgodności z klasą 5 według posiadanych certyfikatów, ma być spełniona norma dla klasy 5 wg PN-EN 303-5.

BŁ


WÓJT
mgr inż. Bolesław Chwarścianek