
proj. linia kablowa nn-0,4 kV
typu: NAYCY 4x150 mm²
proj. linia kablowa SN-15 kV
typu: 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm²
proj. złącze kablowo-pomiarowe nn-0,4 kV
typu ZK1-4
proj. linia kablowa SN-15 kV
typu: 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 95/25 mm²
z instalacją sprzężenia kompensacyjną
proj. linia kablowa SN-15 kV
typu: 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm²
z instalacją sprzężenia kompensacyjną
proj. linia kablowa nn-0,4 kV
typu: NAYCY 4x150 mm²
proj. linia kablowa SN-15 kV
typu: 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm²
z instalacją sprzężenia kompensacyjną
proj. złącze kablowe SN-15 kV
proj. linia kablowa nn-0,4 kV
typu: NAYCY 4x150 mm²
proj. linia kablowa SN-15 kV
typu: 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm²
z instalacją sprzężenia kompensacyjną
proj. słup SN-15 kV
w pasie istn. linii napowietrznej SN-15 kV
proj. linia kablowa SN-15 kV
typu: 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm²
z instalacją sprzężenia kompensacyjną
proj. linia kablowa SN-15 kV
typu: 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm²
z instalacją sprzężenia kompensacyjną
proj. linia kablowa SN-15 kV
typu: 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm²
z instalacją sprzężenia kompensacyjną
proj. linia kablowa SN-15 kV
typu: 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm²
z instalacją sprzężenia kompensacyjną
proj. małogabarytowa stacja transf. 15/0,4 kV
w pobliżu istn. słupowej stacji transf.
przeznaczonej do demontażu
proj. małogabarytowa stacja transf. 15/0,4 kV
w pobliżu istn. słupowej stacji transf.
przeznaczonej do demontażu
Obszar objęty Uchwałą nr XLII/373/98
Rady Miejskiej w Czarnkowie z dnia 5 marca 1998 r.
WĘZŁOWA 15 kV
ZAŁĄCZNIK 1
do decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
znak: GK.6733.1.11.2020 z dnia
Oznaczenia:
linia rozgraniczające teren
inwestycji
WÓJT GMINY CZARNKÓW
ul. Rynek 3
64-700 CZARNKÓW
z up. Wójta Gminy Czarnków
Zbigniew Lesiakiewicz
Zastępca Wójta Gminy
Oznaczenia graficzne:
957
numer ewidencyjny działki objętej
inwestycją
proj. małogabarytowa stacja
transformatorowa 15/0,4 kV
proj. złącze kablowe SN-15 kV/nn-0,4 kV
proj. linia kablowa nn-0,4 kV
proj. linia kablowa SN-15 kV
z instalacją sprzężenia kompensacyjną
proj. linia kablowa SN-15 kV
(przebieg odpowiadający projektu)
proj. linia kablowa SN-15 kV
proj. słup SN-15 kV/nn-0,4 kV
obszar objęty wnioskiem o wydanie
decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego, obszar oddziaływania
Enea
ENEA Operator Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 58
60-479 Poznań
Nazwa i zakres zadania technologicznego:
Budowa linii kablowej SN-15 kV/0,4 kV
Adres: m. Czarnków, Romanowo Dolne, gm. Czarnków
Projekt zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu wykonano w oparciu o mapę zasadniczą
GEO-CAD, dnia zatwierdzenia projektu
Projektował:
mgr inż. Piotr Krzyżaniak
upr. nr WLKP/0001/PWOD/15
tel. 606 xxx xxx
Sprawdził:
mgr inż. Zbigniew Kaźmierczak
Rysunek:
Arkusz zgodnie ze STWiOR
Skala: 1:500
Data: 09.2020
Format: A1
E1.1 ULICE