



Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.  
Brzeźno, ul. Krótka 1, 64-700 Czarnków  
tel./fax (067) 255-22-23  
NIP 763-212-07-65, REGON 301802459  
e-mail: zuk@zukbrzezno.pl

Brzeźno, dnia 23 marca 2012

L.dz. 441/03/2012

*Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej*  
*al. Niepodległości 154*  
*64-920 Piła*

**Dotyczy: pisma z dnia 12.03.2012**

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. na podstawie wykonanej odkrywki istniejącego wodociągu PVC Ø110 informuje, że przykrycie w/w uzbrojenia w okolicach skrzyżowania z projektowaną siecią wodociągową wynosi 1,3 m. Ponadto rzeczywista trasa rurociągu wodociągowego jest odsunięta od przebiegu na mapie (w załączeniu mapa).

Przebudowę wodociągu w miejscu skrzyżowania wykonać z rur i kształtek PE zgrzewanych doczołowo lub elektrooporowo. Połączenie rurociągu PE z istniejącym PVC za pomocą żeliwnych łączników rurowych. Minimalna odległość pomiędzy krawędziami krzyżujących przewodów 0,2 m. Długość obniżonego poziomego odcinka 1,0 m.

Dodatkowo należy wskazać podmiot, który sfinansuje przedmiotowe roboty (inwestor).

Z poważaniem:

*PREZES*  
*Witold Węglarski*

